6 121

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta 2024.04.22 12:13
Pusztai László [SK]
Iktatószám: 35600/984-8/2024.ált.

35600/984-8/2024.ált.

KEREKEGYHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT
2024 ÁPR 23.
KH-3556/2024

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Ügyintéző: dr. Kardos Tímea
Bánfi-Kozma Eszter
Ügyirat azonosító: 35600/984/2024.ált.
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Tel.: +36-62/549-340

Lvonal-Vízi

H A T Á R O Z A T

Vízikönyvi szám: I/637

A **BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.**
(6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)

részére

a kecskeméti szennyvíztisztító telep (Kecskemét, 8360/3 hrsz.) vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/829-8/2019.ált. (TVH-16204-32-6/2019.) számon kiadott **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

m ó d o s í t o m

az alábbiak szerint:

VÍZÜGYI OBJEKTUMAZONOSÍTÁSI ADATOK:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AQA444	Csukás-éri-főcsatorna 44+677 km Kecskeméti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetés
AAA642	Csukás-éri-főcsatorna	Vízfolyás
AIC432	Csukás-éri- főcsatorna [44.677 fkm] – Kibocsátási Pont	Kibocsátási Pont
AIB815	Kecskemét – Szennyvíztisztító Telep	Szennyvíztisztító Telep

A VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI VÁLTOZATLANOK.

A 35600/829-8/2019.ált. (TVH-16204-32-6/2019.) számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély „I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú" előírások 13. pontjában tett előírás helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2024 ÁPR 24.
KH/2442-1/2024 szám
Melléklet:
Előszám: Utószám: Előadó:

I. Vízgazdálkodási- és vízvédelmi előírások:

13. Az ATIVIZIG 007301-0009/2024. iktatószámú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat tudomásul kell venni és maradéktalanul be kell tartani.

A 35600/829-8/2019.ált. (TVH-16204-32-6/2019.) számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt kiegészítem az alábbiak szerint:

II. Egyéb előírások:

1. A vízilétesítményeket jelen engedély rendelkezéseinek megfelelően kell üzemeltetni.
2. A vízjogi üzemeltetési engedély - az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett - feljogosít a vízilétesítmények használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.
3. Ezen engedélyt meg kell őrizni, s az ellenőrzésre jogosult szervek felhívására felmutatni.
4. Az engedélyező hatóság az érintett létesítménnyel kapcsolatban bármikor ellenőrzést tarthat, ezért ezen engedélyt mellékleteivel együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosultak felhívására be kell mutatni.
5. Az engedélyesnek tudomásul kell vennie, hogy amennyiben az engedélyezett létesítményt nem az üzemeltetési engedélynek megfelelően üzemelteti, illetve ha körülmények úgy változtak meg, hogy az engedély feltételeinek már nem felelnek meg, hatóságunk az engedélyt visszavonhatja, módosíthatja.
6. Az engedély érvényességi ideje kérelemre vagy hivatalból módosítható.
7. Amennyiben a vízilétesítményeket eredeti céljukra, már nem kívánják használni, úgy azokat vízjogi engedély birtokában meg kell szüntetni. A megszüntetésre vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárást az illetékes vízügyi hatóságnál kell lefolytatni a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.
8. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében vagy az üzemeltetett vízilétesítmények adataiban beállott minden változást az I. fokú engedélyező hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni, kezdeményezve a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
9. A megállapított műszaki adatokat érintő változásokat a megvalósítás előtt az I. fokú vízügyi hatósággal engedélyeztetni kell.
10. Jelen engedély a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály szakhatósági eljárását **BK/KTF/02797-2/2024. számú** végzésével az alábbiak szerint szüntette meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettese 2024. február 29. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a ***BÁCSVÍZ Zrt.*** *(6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)* ***képviseletében Papp Adrienn (7150 Bonyhád,***

Budai Nagy A. utca 43.) által benyújtott kérelem alapján a Kecskemét, 8360/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telep vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

A tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítására indított szakhatósági megkeresést

hatáskörünk hiányában visszautasítjuk.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/01039-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

*„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **BÁCSVIZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.** (székhelycím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.; a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott, a 6000 Kecskemét, 8360/3 hrsz. alatt található szennyvíztisztító telep vízilétesítményei vonatkozásában a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához **közegészségügyi szempontból***

hozzájárul.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 23 900 Ft, azaz huszonháromezer-kilencszáz forint. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A vízilétesítmények a I. felügyeleti kategóriába tartoznak.

Az engedély hatálya 2029. április 30. napja.

Az engedély módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Az ügyfél az eljárás során a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet I. melléklet 2.7.bb), 6. és 13. pontjai szerinti, létesítményenként meghatározott mindösszesen 108.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikusan benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére elektronikusan megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A BÁCSVÍZ Zrt. képviseletében Papp Adrienn által benyújtott – 35600/829-8/2019.ált. (TVH-16204-32-6/2019.) számon kiadott **vízjogi üzemeltetési engedély módosítása** iránti – kérelemre 2024. február 22. napján 35600/984/2024.ált. iktatószámon I. fokú eljárás indult.

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról szóló* 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján Hatóságunk 35600/984-2/2024.ált. számon kiadott végzésben hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. A kérelmező hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

Az engedélyes a kecskeméti szennyvíztisztító telep (Kecskemét 8360/3 hrsz.) vízilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 35600/829-8/2019.ált. (TVH-16204-32-6/2019.) számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 2024. április 30. napjáig.

A kérelem a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának – változatlan üzemeltetési feltételek melletti – meghosszabbítására irányult.

A *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló* 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) bek. f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízilétesítmény esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. Az ATIVIZIG a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához 007301-0009/2024. számon vízügyi objektumazonosítási- és vagyonkezelői nyilatkozatot adott. A beazonosított objektumokat-, illetve a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak betartásának kötelmét jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

A nyilatkozatban foglaltak szerint:

„A Bácsvíz Zrt. üzemeltetésében lévő Kecskeméti szennyvíztisztító telep Kecskemét, belterület 8360/3 hrsz.-ú ingatlanon, a Mindszenti körúttól északi részén található.

A szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 48.000 m^3/d (0,56 m^3/s)

A tisztítási technológia megnevezése: Átfolyásos, eleveniszapos biológiai

A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz befogadója a Csukás-éri-főcsatorna 44+677 jobbparti cskm szelvénye.

Bevezetés EOV koordinátái:

EOVX: 172360 m
EOVY: 700810 m

Csukás-éri-főcsatorna főbb műszaki adatai a közvetett bevezetés szelvényében (37+596 cskm) az ATIVIZIG adatnyilvántartása alapján:

Csatorna neve:	*Csukás-éri-főcsatorna*
Szelvényszám:	*37+596 cskm*
Engedélyezett fenékszint (mBf.):	*103,43*
Mértékadó vízszint (mBf.)	*104,73*
Fenékszélesség (m):	*2,00*
Fenékesés (‰):	*0,60*

Rézsűhajlás: *1:2*
Vízhozam Q10% (m^3/sec): *4,00*

A Csukás-éri-főcsatorna belvízelvezető létesítmény, amelynek elsődleges feladata a térség káros belvizeinek az elvezetése."

A beérkezett kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak; a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának vízgazdálkodási- és vízvédelmi akadálya nincs.

Az engedélyezett vízilétesítmények a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21.§ (4) bekezdése értelmében jelentőségükre tekintettel a I. vízügyi felügyeleti kategóriába tartoznak.

Fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a *vízgazdálkodásról szóló* 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 28/A.§ (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak alapján tettük meg.

Eljárásom során az Ákr. 55.§ (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály szakhatósági eljárását **BK/KTF/02797-2/2024. számú** végzésével az alábbi indokolással szüntette meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettese 2024. február 29. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) képviseletében Papp Adrienn által benyújtott kérelem alapján a Kecskemét, 8360/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telep vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.

Az Ákr. 17. §-a értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:

A BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) a Kecskemét, 8360/3 hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztisztító telep vízilétesítményeire vonatkozóan 35600/829-8/2019. ált. számon (Vizikönyvi szám: 1/637) kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2024. április 30. napjáig hatályos. Engedélyes kérelmezi a fent említett vízjogi üzemeltetési engedély újbóli kiadását, változatlan műszaki tartalommal. Az átfolyásos szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 48.000 m^3/d (0,56 m^3/s). A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz befogadója a Csukás-éri-főcsatorna 44+677 jobbparti szelvénye.

Jelen megkeresés meglévő létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányul. A környezetvédelmi hatóság a környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskörének hiányát állapítja meg.

A tevékenységgel érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, barlang védőövezetét, egyedi tájértéket nem érint. A tervezett tevékenység természet- és tájvédelmi érdeksérelmet nem okoz, megfelel a természet és

a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A leírtakra tekintettel megállapítottuk hatáskörünk hiányát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek táblázatának 9. és 10. pontja tekintetében, és az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a rendelkező részben foglaltak szerint a szakhatósági eljárást megszüntetjük, melyről az engedélyező hatóságot jelen végzésünk megküldésével értesítettük.

A végzéssel szembeni fellebbezési lehetőséggel az Ákr. 55. § (4) bekezdés alapján adtunk tájékoztatást."

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/01039-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi indokolással adta meg:

„Az Ügyfél a 6000 Kecskemét, 8360/3 hrsz. alatt található szennyvíztisztító telep vízilétesítményei vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához, mely hatóság a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálására vonatkozóan szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a módosított vízjogi üzemeltetési engedély kiadása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.

A szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 6. pontja alapján került megállapításra.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése zárja ki, s e jogszabályi hely alapján adtunk tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A jelen szakhatósági állásfoglalás kiadása tekintetében alkalmazott jogszabályok: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet.

*Osztályunk **hatáskörét** az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 16. rész [„Vízügyi és vízvédelmi ügyek"] 5-6. pontja, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki."*

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§, 10/A.§, 11-14.§-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk. A határozatot Vgt. 28-29.§ figyelembevételével hozta meg Hatóságunk.

A határozatot a Vgt. 30.§-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet figyelembevételével hozta meg Hatóságunk.

A határozat meghozatala során a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet szerint jártam el.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.7.bb), 6. és 13. pontjai határozzák meg. Az ügyfél az 108.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50.§ (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50.§ (5) bekezdés a-b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116.§ (1) bekezdése, valamint a Vgt. 29/A.§-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118.§ (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.

Vízügyi hatáskörömet a Vgt. 28.§-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A.§-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Kelt: Szeged, *elektronikus bélyegző szerint*

Szatmári Imre tű. dandártábornok
főtanácsos
igazgató
nevében és megbízásából

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Készült:	hiteles elektronikus iratként	
Mell.:	-	
Egy példány:	4 lap / 8 oldal	
Kapja:		
1. sz. pld.:	BÁCSVÍZ Zrt.	HKP
2. sz. pld.:	Ballószög Község Önkormányzata	HKP
3. sz. pld.:	Helvécia Nagyközség Önkormányzata	HKP
4. sz. pld.:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	HKP
5. sz. pld.:	Kerekegyháza Város Önkormányzata	HKP
6. sz. pld.:	MVM Démász Áramhálózati Kft.	HKP
7. sz. pld.:	Papp Adrienn	ÜKP
8. sz. pld.:	Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály	Nova Szeüsz
9. sz. pld.:	Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Nova Szeüsz
10. sz. pld.:	ATIVIZIG	Nova Szeüsz
11. sz. pld.:	Irattár	helyben

Azonosító:
Irattári jel:

Cím: 6728 Szeged, Napos út 4. ✉: 6701 Szeged, Pf. 414.
Telefon: +36-62/549-340
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 109255138